

Stadtwerke Scheinfeld
 Karl-Lax-Str. 1
 91443 Scheinfeld

Bezugsjahr: 2023

Veröffentlichung nach StromNEV

Netzrelevante Daten (§23c EnWG)

§23c (3) Nr. 1	Jahreshöchstlast		2.653		kW
	Lastverlauf		siehe Anlage		
§23c (3) Nr. 2	Netzverluste		siehe Nr. 7		
§23c (3) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden		siehe Anlage		
	Summenlast der Netzverluste		66		kW
§23c (3) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden		keine Anwendung		
§23c (3) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene		2.517		kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene		6.540.449		kWh
§23c (3) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung		4.402.707		kWh
	Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS		0		kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung		1.922.536		kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung		siehe Anlage		
§23c (3) Nr. 7	Menge der Verlustenergie	MS	51.712	MS/NS	54.218
		NS	181.883		
§23c (3) Nr. 7	Kosten der Verlustenergie		42.988,80		€

Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.